



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



Заступник головного державного  
санітарного лікаря України

*Л.М. Черненко*

Л.М. Черненко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 07.07. 2012р.

№ 05.03.02-04/67884

Блочно-модульне устаткування фільтрів доочищення «ECOPROM» продуктивністю 0,1–100,0 м<sup>3</sup>/годину

(об'єкт експертизи)

код за ДКПП: 29.24.12.350

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикулу)

Блочно-модульне устаткування фільтрів доочищення «ECOPROM» продуктивністю 0,1–100,0 м<sup>3</sup>/годину

(офис застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПП «ЕКОПРОМ», Україна, 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, оф.316, тел.: (044) 351-14-41, код ЄДРНОУ: 30433514

(адреса, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ПП «ЕКОПРОМ», Україна, 03164, м. Київ, вул. Обухівська, 135, оф.316, тел.: (044) 351-14-41, код ЄДРНОУ: 30433514

(адреса експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

СН 1042-73, СНиП 2.04.01-85, параметри очистки стічних вод від забруднень - Правила №37(403/6691)-02 (нафтопродукти не більше 50 мг/л, завислі речовини – 350 мг/л); параметри очищених зворотних стічних вод - СанПін 4630-88, СанПін 4631-88, Постанови КМУ №465 від 25.03.99 р. (завислі речовини – не більше 15,0 мг/л, нафтопродукти – 0,3 мг/л, СПАР – 0,5 мг/л, ДСанПін 145-11(457/19195); поводження з осадом згідно вимог ДСанПін 2.2.7.029-99; рівні шуму і вібрації - ДСН 3.3.6.037-99, ДСН 3.3.6.039-99 (70 дБА) та СН №3077-84 (50 дБА). Матеріали, використані в обладнанні дозволені до використання в Україні. Звільнені від нафтопродуктів і завислих речовин зворотні стічні води придатні для технічно-технологічного використання і поливу зелених насаджень.

(сфера безпеки показників)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

- за призначенням для очистки дощових стічних вод і технологічних вод та доочистки стічних вод всіх категорій з дотриманням рекомендацій виробника. Придатні для облаштування систем оборотного водопостачання, обладнання локальних очисних споруд і систем дощової каналізації як самостійно, так і перед скидом в комунальну мережі. Схеми водовідведення і проекти каналізування по кожному конкретному об'єкту господарювання або для окремих територій розробляються з урахуванням вимог санітарних норм і правил, всіх



особливостей стічних вод, умов їх скиду або подальшого використання, класу небезпеки отримуваних відходів та їх утилізації. Утилізація відходів – згідно з чинними вимогами ДСанПіН 2.2.7.029-99 за дозволами регулюючих органів.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, поводження, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Блочно-модульне устаткування фільтрів доочищення «ECOPROM» продуктивністю 0,1–100,0 м<sup>3</sup>/годину, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** не обмежений, контроль місць встановлення і розміщення; поточний контроль здійснювати згідно з вимогами цього висновку (показники якості очистки та умов поводження з осадом).

(Інформація щодо спивески, інструкція, графік тощо)

**Висновок дієсний до:** П'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на об'єкті)

санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при поточному споривенні)

**Поточний державний санітарний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** контроль місць встановлення і розміщення; поточний контроль здійснювати згідно з вимогами цього висновку (показники якості очистки та умов поводження з осадом).

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному нагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-пошта, WWW)

Протокол експертизи

№ 2017 від 04.07.2012р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії

Полька Н.С.